

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

.....

**BỘ CÔNG NGHIỆP**

**QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN**

**Phần I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**11 TCN - 18 - 2006**

**Hà Nội - 2006**

# MỤC LỤC

## Phần I

### QUY ĐỊNH CHUNG

#### Chương I.1

##### PHẦN CHUNG

- Phạm vi áp dụng và định nghĩa ..... *Trang 1*
- Chỉ dẫn chung về trang bị điện .....15
- Đấu công trình điện vào hệ thống điện ..... 20

#### Chương I.2

##### LƯỚI ĐIỆN VÀ CUNG CẤP ĐIỆN

- Phạm vi áp dụng và định nghĩa ..... 22
- Yêu cầu chung ..... 23
- Loại hộ tiêu thụ điện, độ tin cậy cung cấp điện ..... 26
- Sơ đồ cung cấp điện ..... 27
- Chất lượng điện áp và điều chỉnh điện áp ..... 29
- Lưới điện thành phố điện áp đến 35 kV ..... 30

#### Chương I.3

##### CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN

- Phạm vi áp dụng ..... 33
- Chọn dây dẫn theo mật độ dòng điện kinh tế ..... 33
- Chọn dây dẫn theo tổn thất điện áp cho phép ..... 36
- Chọn dây dẫn theo độ phát nóng cho phép ..... 36
- Dòng điện lâu dài cho phép của cáp lực ..... 44
- Dòng điện lâu dài cho phép đối với dây dẫn  
và thanh dẫn trần.....54

- Chọn dây dẫn theo điều kiện vàng quang ..... 61
- Chọn dây chống sét ..... 62

## **Chương I.4**

### **CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH**

- Phạm vi áp dụng ..... 63
- Yêu cầu chung ..... 63
- Xác định dòng điện ngắn mạch để chọn thiết bị và dây dẫn ..... 65
- Chọn dây dẫn và cách điện, kiểm tra kết cấu chịu lực theo  
lực điện động của dòng điện ngắn mạch ..... 66
- Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng khi ngắn mạch ..... 67
- Chọn thiết bị điện theo khả năng đóng cắt ..... 68

## **Chương I.5**

### **ĐẾM ĐIỆN NĂNG**

- Phạm vi áp dụng và định nghĩa ..... 69
- Yêu cầu chung ..... 69
- Vị trí đặt công tơ ..... 70
- Yêu cầu đối với công tơ ..... 72
- Đếm điện năng qua máy biến điện đo lường ..... 73
- Đặt và đấu dây vào công tơ ..... 75
- Công tơ kiểm tra (kỹ thuật) ..... 77

## **Chương I.6**

### **ĐO ĐIỆN**

- Phạm vi áp dụng ..... 78
- Yêu cầu chung ..... 78
- Đo dòng điện ..... 79

- Đo điện áp và kiểm tra cách điện ..... 81
- Đo công suất ..... 82
- Đo tần số ..... 83
- Đo lường khi hoà đồng bộ ..... 84
- Đặt dụng cụ đo điện ..... 84

## **Chương I.7**

### **NỐI ĐẤT**

- Phạm vi áp dụng và định nghĩa ..... 85
- Yêu cầu chung ..... 87
- Những bộ phận phải nối đất ..... 90
- Những bộ phận không phải nối đất ..... 91
- Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1kV  
trung tính nối đất hiệu quả ..... 92
- Nối đất thiết bị điện tại vùng đất có điện trở suất lớn ..... 95
- Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1kV  
trung tính cách ly ..... 96
- Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV  
trung tính nối đất trực tiếp ..... 97
- Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV  
trung tính cách ly ..... 98
- Nối đất các thiết bị điện cầm tay ..... 99
- Nối đất các thiết bị điện di động ..... 100
- Trang bị nối đất ..... 101
- Dây nối đất và dây trung tính bảo vệ ..... 102
- Phụ lục I.3.1 ..... 110
- Phụ lục I.3.2 ..... 113
- Phụ lục I.7.1 ..... 116
- Phụ lục I.7.2 ..... 117

**Phần I: Quy định chung**

---

# PHẦN I

## QUY ĐỊNH CHUNG

### Chương I.1

#### PHẦN CHUNG

#### Phạm vi áp dụng và định nghĩa

**I.1.1.** Quy phạm trang bị điện (QTĐ) áp dụng cho các công trình điện xây mới và cải tạo, điện áp đến 500kV, trừ các công trình điện chuyên dùng.

**I.1.2.** Trang bị điện là tập hợp và kết nối các thiết bị điện dùng để sản xuất, biến đổi, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng. Các trang bị điện trong quy phạm này được chia thành 2 loại:

- Loại có điện áp đến 1kV
- Loại có điện áp trên 1kV

**I.1.3.** Trang bị điện ngoài trời bao gồm các thiết bị điện được lắp đặt ở ngoài trời.

Trang bị điện ngoài trời kiểu hở: bao gồm các thiết bị điện không được bảo vệ để chống tiếp xúc trực tiếp và không được che chắn, ngăn ngừa tác động của môi trường.

Trang bị điện ngoài trời kiểu kín: bao gồm các thiết bị điện có vỏ bọc để chống tiếp xúc trực tiếp và tác động của môi trường.

**I.1.4.** Trang bị điện trong nhà: bao gồm các thiết bị điện được lắp đặt trong nhà hoặc phòng kín.

Trang bị điện trong nhà kiểu hở: bao gồm các thiết bị điện không được bảo vệ hoàn toàn để chống tiếp xúc trực tiếp.

Trang bị điện trong nhà kiểu kín: bao gồm các thiết bị được bảo vệ hoàn toàn để chống tiếp xúc trực tiếp.

## ***Phần I: Quy định chung***

---

**I.1.5.** Gian điện là gian nhà hoặc phần của gian nhà được ngăn riêng để đặt thiết bị điện và/hoặc tủ bảng điện.

**I.1.6.** Gian khô là gian có độ ẩm tương đối không vượt quá 75%. Khi không có những điều kiện nêu trong các Điều I.1.9, 10, 11 thì gian đó gọi là gian bình thường.

**I.1.7.** Gian ẩm là gian có độ ẩm tương đối vượt quá 75%.

**I.1.8.** Gian rất ẩm là gian có độ ẩm tương đối xấp xỉ 100% (trần, tường, sàn nhà và đồ vật ở trong nhà đọng nước).

**I.1.9.** Gian nóng là gian có nhiệt độ vượt quá +35°C trong thời gian liên tục hơn 24 giờ.

**I.1.10.** Gian hoặc nơi bụi là gian hoặc nơi có nhiều bụi.

Gian hoặc nơi bụi được chia thành gian hoặc nơi có bụi dẫn điện và gian hoặc nơi có bụi không dẫn điện.

**I.1.11.** Nơi có môi trường hoạt tính hoá học là nơi thường xuyên hoặc trong thời gian dài có chứa hơi, khí, chất lỏng có thể tạo ra các chất, nấm mốc dẫn đến phá hỏng phần cách điện và/hoặc phần dẫn điện của thiết bị điện.

**I.1.12.** Căn cứ vào mức độ nguy hiểm do dòng điện gây ra đối với người, các gian hoặc nơi đặt thiết bị điện được chia thành:

1. Gian hoặc nơi nguy hiểm là gian hoặc nơi có một trong những yếu tố sau:

a. Ẩm hoặc bụi dẫn điện (xem Điều I.1.7 và Điều I.1.10).

b. Nền, sàn nhà dẫn điện (bằng kim loại, đất, bê tông, cốt thép, gạch v.v.).

c. Nhiệt độ cao (xem Điều I.1.9).

d. Có khả năng để người tiếp xúc đồng thời một bên là kết cấu kim loại của nhà cửa hoặc thiết bị công nghệ, máy móc v.v. đã nối đất, và một bên là vỏ kim loại của thiết bị điện.

e. Có cường độ điện trường lớn hơn mức cho phép.

2. Gian hoặc nơi rất nguy hiểm là gian hoặc nơi có một trong những yếu tố sau:

a. Rất ẩm (xem Điều I.1.8).

## **Phần I: Quy định chung**

---

- b. Môi trường hoạt tính hoá học (xem Điều I.1.11).
  - c. Đồng thời có hai yếu tố của gian nguy hiểm.
3. Gian hoặc nơi ít nguy hiểm là gian hoặc nơi không thuộc hai loại trên.

**I.1.13.** Mức ồn: Khi xây mới hoặc cải tạo các công trình điện cần áp dụng các biện pháp giảm tiếng ồn, đảm bảo không vượt quá mức cho phép theo bảng I.1.1 và bảng I.1.2.

Các biện pháp giảm tiếng ồn gồm:

- Biện pháp kỹ thuật: thiết kế công nghiệp, cách ly, cô lập nguồn ồn, sử dụng quy trình công nghệ có mức ồn thấp, các thiết bị điện có công suất âm thấp.
- Biện pháp âm học trong xây dựng: dùng vật liệu cách âm hoặc tiêu âm.
- Ứng dụng điều khiển từ xa, tự động hoá.

**I.1.14.** Bức xạ mặt trời: Trang thiết bị điện đặt trong nhà có thể bỏ qua ảnh hưởng của bức xạ mặt trời. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, thiết bị ở vị trí có cường độ bức xạ chiếu vào thì cần chú ý đến nhiệt độ bề mặt tăng cao.

Thiết bị điện đặt ngoài trời cần có những biện pháp đặc biệt để đảm bảo nhiệt độ làm việc của thiết bị không vượt quá nhiệt độ cho phép.

**I.1.15.** Rò khí SF<sub>6</sub>

Trong gian điện có các thiết bị chứa khí SF<sub>6</sub> bố trí phía trên hoặc ở mặt đất, yêu cầu một nửa diện tích các lỗ thông hơi phải nằm gần mặt đất. Nếu không đạt yêu cầu trên cần phải có thông gió cưỡng bức.

Trong gian điện có các thiết bị chứa khí SF<sub>6</sub> đặt dưới mặt đất thì cần phải thông gió cưỡng bức nếu lượng khí thoát ra ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của con người. Các phòng, ống dẫn, hầm v.v. ở dưới và thông với gian có thiết bị sử dụng khí SF<sub>6</sub> cũng cần phải thông gió.

## Phần I: Quy định chung

Bảng I.1.1: Mức ồn tối đa cho phép ở khu vực công cộng và dân cư (đơn vị dB):

Khu vực	Thời gian		
	Từ 6h đến 18h	Trên 18h đến 22h	Trên 22h đến 6h
Khu vực cần đặc biệt yên tĩnh như: Bệnh viện, trường học, thư viện, nhà điều dưỡng, nhà trẻ, nhà thờ, đền chùa	50	45	40
Khu dân cư, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính	60	55	50
Khu dân cư xen kẽ trong khu vực thương mại, dịch vụ sản xuất	75	70	50

### I.1.16. Rò dầu cách điện

Máy biến áp hoặc kháng điện có dầu phải có bể chứa dầu riêng hoặc kết hợp bể chứa dầu riêng với hồ thu gom dầu chung.

Với các thiết bị điện trong nhà có thể dùng sàn nhà không thấm có gờ đủ độ cao sử dụng như một hồ gom dầu nếu có số máy biến áp không lớn hơn 3 và lượng dầu chứa trong mỗi máy ít hơn 1.000 lít.

Với các thiết bị điện đặt ngoài trời có thể không cần hồ thu dầu nếu máy biến áp chứa dầu ít hơn 1.000 lít. Điều này không áp dụng cho những vùng thu gom nước và/hoặc những vùng có nguồn nước được bảo vệ.

Đối với các trạm phân phối đặt ngoài trời có máy biến áp treo trên cột không cần bố trí bể chứa dầu.

**I.1.17.** Thiết bị điện kiểu ngâm dầu là thiết bị có bộ phận ngâm trong dầu để tránh tiếp xúc với môi trường xung quanh, tăng cường cách điện, làm mát và/hoặc dập hồ quang.



**Phần I: Quy định chung**

Bảng I.1.2: Mức áp suất âm tại một số vị trí làm việc

Vị trí làm việc	Mức áp suất âm tương đương, không quá, [dBA]	Mức âm ở các ôcta dải trung tần [Hz], không quá [dB]							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tại vị trí làm việc, sản xuất	85	99	92	86	83	80	78	76	74
Phòng điều khiển từ xa, các phòng thí nghiệm, thực nghiệm có nguồn ồn	80	94	87	82	78	75	73	71	70
Phòng điều khiển từ xa, các phòng thí nghiệm, thực nghiệm không có nguồn ồn	70	87	79	72	68	65	63	61	59
Các phòng chức năng (kế toán, kế hoạch, thống kê v.v.)	65	83	74	68	63	60	57	55	54
Các phòng nghiên cứu, thiết kế, máy tính và xử lý số liệu	55	75	66	59	54	50	47	45	43

**I.1.18.** Thiết bị điện kiểu chống cháy nổ là máy điện hoặc khí cụ điện được phép dùng ở những nơi có môi trường dễ cháy nổ ở mọi cấp.

**I.1.19.** Vật liệu kỹ thuật điện là những vật liệu có các tính chất xác định đối với trường điện từ để sử dụng trong kỹ thuật điện.

## **Phần I: Quy định chung**

---

**I.1.20.** Theo tính chất lý học, vật liệu kỹ thuật điện được chia thành:

1. Vật liệu chịu lửa là vật liệu không cháy hoặc không hoá thành than, còn khi bị đốt thì không tự tiếp tục cháy hoặc không cháy âm ỉ.
2. Vật liệu chịu hồ quang là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của hồ quang trong điều kiện làm việc bình thường.
3. Vật liệu chịu âm là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của âm.
4. Vật liệu chịu nhiệt là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của nhiệt độ cao hoặc thấp.
5. Vật liệu chịu hoá chất là vật liệu không thay đổi tính chất dưới tác động của hoá chất.

**I.1.21.** Theo bậc chịu lửa, vật liệu và kết cấu xây dựng được chia thành 3 nhóm nêu trong bảng I.1.3.

**I.1.22.** Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system)

Một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.

**I.1.23.** Giá trị định mức (Rated value)

Giá trị của một đại lượng, thường do nhà chế tạo ấn định cho điều kiện vận hành quy định đối với một phần tử, một thiết bị hoặc dụng cụ.

**I.1.24.** Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system)

Trị số điện áp trong điều kiện bình thường, ở một thời điểm và tại một điểm đã cho của hệ thống điện.

**I.1.25.** Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a system)

Trị số điện áp vận hành cao nhất (hoặc thấp nhất) trong các điều kiện vận hành bình thường ở bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ điểm nào trong hệ thống.

**I.1.26.** Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment)

Trị số cao nhất của điện áp pha - pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác của thiết bị được thiết kế bảo đảm điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng.

## Phần I: Quy định chung

Bảng I.1.3: Phân loại kết cấu xây dựng theo bậc chịu lửa

Chia nhóm theo mức độ cháy	Mức độ cháy của vật liệu	Mức độ cháy của cấu kiện
Nhóm không cháy	Dưới tác động của ngọn lửa hay nhiệt độ cao mà vật liệu không bốc cháy, không cháy âm i, không bị cacbon hoá.	Cấu kiện làm bằng các vật liệu không cháy và có mức độ cháy như của vật liệu không cháy.
Nhóm khó cháy	Dưới tác động của ngọn lửa hay nhiệt độ cao thì khó bốc cháy, khó cháy âm i hoặc khó bị cacbon hoá; chỉ tiếp tục cháy hay cháy âm i khi tiếp xúc với nguồn lửa. Sau khi cách ly với nguồn lửa thì ngừng cháy.	Cấu kiện làm bằng vật liệu khó cháy hoặc vật liệu dễ cháy nhưng phải có lớp bảo vệ bằng vật liệu không cháy và có mức độ cháy như của vật liệu khó cháy.
Nhóm dễ cháy	Dưới tác động của ngọn lửa hay nhiệt độ cao thì bốc cháy, cháy âm i hoặc bị cacbon hoá và tiếp tục cháy âm i hoặc bị cacbon hoá sau khi đã cách ly với nguồn cháy.	Cấu kiện làm bằng vật liệu dễ cháy và không có lớp bảo vệ bằng vật liệu không cháy và có mức độ cháy như của vật liệu dễ cháy.

### I.1.27. Cấp điện áp (Voltage level)

Một trong các trị số điện áp danh định được sử dụng trong một hệ thống nào đó.

Ví dụ cấp điện áp 110kV, 220kV hoặc 500kV ...

### I.1.28. Độ lệch điện áp (Voltage deviation)

Độ lệch điện áp thể hiện bằng phần trăm, giữa điện áp tại một thời điểm đã cho tại một điểm của hệ thống và điện áp đối chiếu như: điện áp danh định, trị số trung bình của điện áp vận hành, điện áp cung cấp theo hợp đồng.

### I.1.29. Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)

Độ chênh lệch điện áp tại một thời điểm đã cho giữa các điện áp đo được tại hai điểm xác định trên đường dây.

## ***Phần I: Quy định chung***

---

### **I.1.30. Dao động điện áp (Voltage fluctuation)**

Hàng loạt các thay đổi điện áp hoặc sự biến thiên có chu kỳ của hình bao điện áp.

### **I.1.31. Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system))**

Giá trị điện áp giữa pha với đất hoặc giữa các pha, có trị số đỉnh vượt quá đỉnh tương ứng của điện áp cao nhất của thiết bị.

### **I.1.32. Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage)**

Một giá trị quá điện áp dao động (ở tần số của lưới) tại một vị trí xác định mà không giảm được hoặc tắt dần trong một thời gian tương đối lâu.

### **I.1.33. Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage)**

Quá điện áp diễn ra trong thời gian rất ngắn (khoảng một vài phần nghìn giây hoặc ít hơn), có dao động hoặc không dao động, thường tắt nhanh.

### **I.1.34. Dâng điện áp (Voltage surge)**

Một sóng điện áp quá độ lan truyền dọc đường dây hoặc một mạch điện, được đặc trưng bởi sự tăng điện áp rất nhanh, sau đó giảm chậm.

### **I.1.35. Phục hồi điện áp (Voltage recovery)**

Sự phục hồi điện áp tới một trị số gần với trị số trước đó của nó sau khi điện áp bị suy giảm, bị sụp đổ hoặc bị mất.

### **I.1.36. Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance)**

Hiện tượng khác nhau giữa điện áp trên các pha, tại một điểm trong hệ thống nhiều pha, gây ra do sự khác nhau giữa các dòng điện tải hoặc sự không đối xứng hình học trên đường dây.

### **I.1.37. Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage)**

Điện áp quá độ có dạng tương tự với dạng của xung điện áp đóng cắt tiêu chuẩn, được đánh giá cho các mục đích phối hợp cách điện.

## ***Phần I: Quy định chung***

---

### **I.1.38. Quá điện áp sét (Lightning overvoltage)**

Quá điện áp quá độ có hình dạng tương tự với hình dạng của xung sét tiêu chuẩn, được đánh giá cho mục đích phối hợp cách điện.

### **I.1.39. Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)**

Quá điện áp phát sinh do dao động cộng hưởng duy trì trong hệ thống điện.

### **I.1.40. Hệ số không cân bằng (Unbalance factor)**

Trong hệ thống điện ba pha, mức độ không cân bằng được biểu thị bằng tỷ số phần trăm giữa trị số hiệu dụng của thành phần thứ tự nghịch (hay thứ tự không) với thành phần thứ tự thuận của điện áp hoặc dòng điện.

### **I.1.41. Cấp cách điện (Insulation level)**

Là một đặc tính được xác định bằng một hoặc vài trị số chỉ rõ điện áp chịu đựng cách điện đối với một chi tiết cụ thể của thiết bị.

### **I.1.42. Cách điện ngoài (External insulation)**

Khoảng cách trong khí quyển và trên bề mặt tiếp xúc với không khí của cách điện rắn của thiết bị mà chúng chịu tác động của ứng suất điện môi, những tác động của khí quyển và các tác động bên ngoài khác, như: ô nhiễm, độ ẩm v.v.

### **I.1.43. Cách điện trong (Internal insulation)**

Các phần cách điện dạng rắn, lỏng hoặc khí bên trong thiết bị được bảo vệ chống tác động của khí quyển và các tác động bên ngoài khác.

### **I.1.44. Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)**

Cách điện được khôi phục lại hoàn toàn những đặc tính cách điện sau khi bị phóng điện.

### **I.1.45. Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation)**

Cách điện bị mất những đặc tính cách điện hoặc không khôi phục lại hoàn toàn những đặc tính cách điện sau khi bị phóng điện.

## ***Phần I: Quy định chung***

---

### **I.1.46. Cách điện chính (Main insulation)**

- Cách điện của bộ phận mang điện có tác dụng bảo vệ chính là chống điện giật.
- Cách điện chính không nhất thiết bao gồm phần cách điện sử dụng riêng cho các mục đích chức năng.

### **I.1.47. Cách điện phụ (Auxiliary insulation)**

Cách điện độc lập được đặt thêm vào cách điện chính để bảo vệ chống điện giật trong trường hợp cách điện chính bị hỏng.

### **I.1.48. Cách điện kép (Double insulation)**

Cách điện bao gồm đồng thời cả cách điện chính và cách điện phụ.

### **I.1.49. Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination)**

Sự lựa chọn mức cách điện của thiết bị và các đặc tính của thiết bị bảo vệ có tính đến điện áp có thể xuất hiện trên hệ thống.

### **I.1.50. Truyền tải điện (Transmission of electricity)**

Việc truyền tải một lượng điện năng từ nguồn điện tới khu vực tiêu thụ điện.

### **I.1.51. Phân phối điện (Distribution of electricity)**

Việc phân phối một lượng điện năng tới khách hàng trong khu vực tiêu thụ điện.

### **I.1.52. Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)**

Liên kết các hệ thống truyền tải điện bằng các đường dây hoặc máy biến áp, để trao đổi điện năng giữa các hệ thống.

### **I.1.53. Điểm đấu nối (Connection point)**

Là điểm nối của đơn vị phát điện hoặc lưới điện của người sử dụng hoặc lưới điện truyền tải vào hệ thống điện Quốc gia.

### **I.1.54. Sơ đồ hệ thống điện (System diagram)**

## ***Phần I: Quy định chung***

---

Thể hiện bằng hình học về bố trí của một hệ thống điện, trong đó chứa thông tin cần thiết cho các yêu cầu cụ thể.

### **I.1.55. Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram)**

Một sơ đồ hệ thống điện biểu thị một phương thức vận hành nhất định.

### **I.1.56. Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)**

Là toàn bộ các nghiên cứu và chương trình liên quan đến sự phát triển của hệ thống điện, bảo đảm các tính năng kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu tăng trưởng phụ tải điện.

### **I.1.57. Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability)**

Khả năng lập lại trạng thái xác lập của một hệ thống điện, đặc trưng bởi sự vận hành đồng bộ của các máy phát sau một nhiễu loạn, ví dụ do biến thiên công suất hoặc tổng trở.

### **I.1.58. Độ ổn định của tải (Load stability)**

Khả năng lập lại chế độ xác lập sau một nhiễu loạn của tải.

### **I.1.59. Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system)**

Sự ổn định của hệ thống điện sau các nhiễu loạn có biên độ tương đối nhỏ và tốc độ biến thiên chậm.

### **I.1.60. Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a power system)**

Sự ổn định của hệ thống, trong đó các nhiễu loạn có thể có biên độ và/hoặc tốc độ biến thiên tương đối nhanh.

### **I.1.61. Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power system)**

Ổn định của hệ thống điện đạt được không cần sự trợ giúp của các phương tiện điều khiển tự động.

### **I.1.62. Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system)**



## ***Phần I: Quy định chung***

---

Tình trạng của hệ thống điện trong đó tất cả các máy điện đều vận hành đồng bộ.

### **I.1.63. Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center)**

Là đơn vị chỉ huy, điều hành hoạt động của hệ thống điện Quốc gia bao gồm: lập kế hoạch phát điện, phương thức vận hành và thực hiện điều độ các tổ máy phát điện đấu nối với hệ thống điện Quốc gia, điều khiển hoạt động của lưới điện truyền tải, điều độ mua bán điện với hệ thống điện bên ngoài.

### **I.1.64. Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system)**

Là hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập các dữ liệu vận hành của hệ thống điện để phục vụ cho việc xử lý tại các trung tâm điều khiển.

### **I.1.65. Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation)**

Là những quy định về các chỉ tiêu kinh tế, tiêu chuẩn kỹ thuật, tính đồng bộ và độ an toàn, tin cậy của hệ thống điện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để phục vụ cho mục đích lập kế hoạch, lập phương thức và vận hành hệ thống điện Quốc gia.

### **I.1.66. Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control)**

Sự điều hành nhu cầu điện của phía tiêu thụ trong hệ thống điện.

### **I.1.67. Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system)**

Sự chuẩn bị và kiểm tra các chương trình phát điện, tức là phần dự phòng và phần vận hành, bao gồm việc phân tích sơ đồ lưới điện để đảm bảo cung cấp điện kinh tế nhất cho những phụ tải dự kiến với mức an toàn cần thiết trong khoảng thời gian đã cho, của hệ thống đã cho, có xét đến tất cả các hạn chế hiện hữu và tình huống có thể xảy ra.

### **I.1.68. Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system)**

Bổ sung hoặc thay thế một số thiết bị trong hệ thống điện (như máy biến áp, đường dây, máy phát v.v.) sao cho có khả năng đáp ứng được sự tăng trưởng phụ tải hoặc đảm bảo chất lượng cung cấp điện.

### **I.1.69. Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance)**



## ***Phần I: Quy định chung***

---

Khoảng cách an toàn tối thiểu, trong không khí, được duy trì giữa các bộ phận mang điện thường xuyên với một nhân viên bất kỳ đang làm việc trong trạm hoặc đang xử lý trực tiếp bằng dụng cụ dẫn điện.

### **I.1.70. Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance)**

Khoảng cách an toàn nhỏ nhất phải tuân theo giữa các bộ phận mang điện hoặc giữa phần mang điện với đất.

### **I.1.71. Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set)**

Quá trình mà tổ máy phát được tăng tốc độ, hoà vào hệ thống để mang tải sau một thời gian dài không vận hành.

### **I.1.72. Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set)**

Quá trình một máy phát được tăng tốc độ, hoà vào hệ thống và mang tải sau thời gian ngắn không vận hành mà chưa thay đổi quá nhiều tình trạng nhiệt của tuabin.

### **I.1.73. Khả năng quá tải (Overload capacity)**

Tải cao nhất mà có thể được duy trì trong một thời gian ngắn.

### **I.1.74. Sa thải phụ tải (Load shedding)**

Quá trình loại bỏ một số phụ tải được lựa chọn trước để giải quyết tình trạng bất thường nhằm duy trì tính toàn vẹn của hệ thống điện còn lại.

### **I.1.75. Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available capacity of a unit (of a power station))**

Công suất tối đa ở đó một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) có thể vận hành liên tục trong những điều kiện thực tế.

### **I.1.76. Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system)**

Độ chênh lệch giữa công suất tổng sẵn sàng và nhu cầu công suất của hệ thống điện.

### **I.1.77. Dự phòng nóng (Hot stand-by)**

## ***Phần I: Quy định chung***

---

Công suất tổng khả dụng của các máy phát đang chạy không tải hoặc non tải để phát điện nhanh vào hệ thống.

### **I.1.78. Dự phòng nguội (Cold reserve)**

Công suất tổng sẵn sàng của các máy phát dự phòng mà việc khởi động có thể kéo dài vài giờ.

### **I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve)**

Là công suất dự phòng có thể huy động vào vận hành trong một khoảng thời gian không quá 24 giờ.

### **I.1.80. Dự báo phụ tải (Load forecast)**

Sự ước tính phụ tải của một lưới điện tại một thời điểm tương lai nhất định.

### **I.1.81. Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast)**

Dự báo thành phần của hệ thống phát điện tại một thời điểm tương lai đã cho.

### **I.1.82. Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system)**

Những điều kiện vận hành của một lưới điện trong đó các thông số trạng thái của hệ thống được coi là ổn định.

### **I.1.83. Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system)**

Chế độ vận hành của lưới điện trong đó có ít nhất một thông số trạng thái đang thay đổi, thông thường là trong thời gian ngắn.

### **I.1.84. Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase network)**

Trạng thái trong đó điện áp và dòng điện trong các dây dẫn pha tạo thành các hệ thống nhiều pha cân bằng.

### **I.1.85. Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a polyphase network)**

Trạng thái mà trong đó điện áp và/hoặc dòng điện trong các dây dẫn pha không tạo thành các hệ thống nhiều pha cân bằng.

## ***Phần I: Quy định chung***

---

### **I.1.86. Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability)**

Khả năng của một hệ thống điện đáp ứng được chức năng cung cấp điện trong những điều kiện ổn định, theo thời gian quy định.

### **I.1.87. Độ an toàn cung cấp điện (Service security)**

Khả năng hoàn thành chức năng cung cấp điện của hệ thống điện tại một thời điểm đã cho trong vận hành khi xuất hiện sự cố.

### **I.1.88. Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule)**

Việc khai thác các thành phần sẵn có của lưới điện sao cho đạt hiệu quả kinh tế nhất.

### **I.1.89. Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network)**

Sự phân bố nguồn cấp cho các hộ tiêu thụ ở các pha khác nhau của lưới phân phối sao cho mức cân bằng dòng điện là cao nhất.

### **I.1.90. Sự phục hồi tải (Load recovery)**

Sau khi phục hồi điện áp, việc tăng công suất của hộ tiêu thụ hoặc hệ thống, ở mức nhanh hoặc chậm phụ thuộc vào các đặc tính của tải.

## **Chỉ dẫn chung về trang bị điện**

**I.1.91.** Trong quy phạm này, một số từ được dùng với nghĩa như sau:

- Phải: bắt buộc thực hiện.
- Cần: cần thiết, cần có nhưng không bắt buộc.
- Nên: không bắt buộc nhưng thực hiện thì tốt hơn.
- Thường hoặc thông thường: có tính phổ biến, được sử dụng rộng rãi.
- Cho phép hoặc được phép: được thực hiện, như vậy là thoả đáng và cần thiết.
- Không nhỏ hơn hoặc ít nhất là: là nhỏ nhất.
- Không lớn hơn hoặc nhiều nhất là: là lớn nhất.
- Từ ... đến ...: kể cả trị số đầu và trị số cuối.

## ***Phần I: Quy định chung***

---

- Khoảng cách: từ điểm nọ đến điểm kia.
- Khoảng trống: từ mép nọ đến mép kia trong không khí.

**I.1.92.** Kết cấu, công dụng, phương pháp lắp đặt, cấp cách điện của vật liệu và thiết bị điện phải phù hợp với điện áp danh định của lưới điện hoặc thiết bị điện, với điều kiện môi trường và với những yêu cầu nêu trong quy phạm này.

**I.1.93.** Thiết bị điện dùng trong công trình điện phải có đặc tính kỹ thuật phù hợp với điều kiện làm việc của công trình.

**I.1.94.** Thiết bị đóng cắt điện trong không khí dùng ở vùng cao trên 1.000m so với mực nước biển phải được kiểm tra theo điều kiện đóng cắt điện ở áp suất khí quyển tương ứng.

**I.1.95.** Thiết bị điện và kết cấu liên quan phải được bảo vệ chống gỉ và ăn mòn bằng lớp mạ, sơn v.v. để chịu được tác động của môi trường.

Màu sắc sơn phải phù hợp với màu sắc chung của gian nhà, kết cấu xây dựng và thiết bị công nghệ, nếu ở ngoài trời nên dùng màu sơn phản xạ tốt.

**I.1.96.** Việc lựa chọn thiết bị, khí cụ điện và kết cấu liên quan, ngoài các tiêu chuẩn về chức năng còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn về độ ẩm, sương muối, tốc độ gió, nhiệt độ môi trường xung quanh, mức động đất v.v.

**I.1.97.** Phần xây dựng của công trình (kết cấu nhà và các bộ phận trong nhà, thông gió, cấp thoát nước v.v.) phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng của Nhà nước.

**I.1.98.** Khi xây dựng công trình điện không có người trực thì không cần làm phòng điều khiển, phòng phụ cho người làm việc, cũng như xưởng sửa chữa.

**I.1.99.** Việc thiết kế và chọn các phương án cho công trình điện phải dựa trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, áp dụng các sơ đồ đơn giản và tin cậy, trình độ và kinh nghiệm khai thác, ứng dụng kỹ thuật mới, lựa chọn tối ưu nguyên vật liệu.